

4	Фасады			
	архитектурная отделка	м ²	нет	
	балконы и карнизы	м	удовлетвор.	
	пожарные лестницы	м	нет	
5	Водоотводящие устройства			
	трубы	шт. <i>шт. вневка</i>	удовлетвор.	
	воронки и отметы	шт.	удовлетвор.	
6	Крыши			
	кровля	м ²	удовлетвор.	
	парапеты и решетки		<i>наблюдается отставание парапета от стены, для парапета (штукатурки) по ст. 1, 4.</i>	
7	Перекрытия			
	чердачное			
	междуэтажное		удовлетвор.	
	подвальное		удовлетвор.	
8	Полы			
	на перекрытиях		удовлетвор.	
	первого этажа		удовлетвор.	
	подвала		удовлетвор.	
9	Перегородки			
	несущие		удовлетвор.	
	самонесущие		удовлетвор.	
10	Окна и двери	<i>шт.</i>	удовлетвор.	
	окна и балконные			
	двери		удовлетвор.	
	витрины		нет	
	наружные двери	<i>мет.</i>	удовлетвор.	
	внутренние двери	<i>дерев.</i>	удовлетвор.	
11	Лестницы			
	марши		удовлетвор.	
	площадки		<i>наблюдается отставание площадки от стены</i>	<i>решетчатый элемент, который см. в плане.</i>
12	Подвалы	шт.	удовлетвор.	
13	Благоустройство			<i>учет на плане.</i>
	отмостки и тротуары	м ²	<i>наблюдается разрыв между отмосткой и тротуаром</i>	<i>учет в отделе 1 мет.</i>
	приямки		нет	
	заборы и ограды	м	нет	

14	Центральное отопление			теплоизоляция не имеет
	радиаторов	м ²		удовлетвор
	приборов	шт.		удовлетвор
	запорной арматуры	шт.		удовлетвор
	сетей	м		удовлетвор.
15	Горячее водоснабжение			
	запорной арматуры	шт.		удовлетвор
	бойлеров			удовлетвор
	сетей	шт. м		удовлетвор
16	Водопровод			
	запорной арматуры	шт.		удовлетвор
	сетей	м		удовлетвор
17	Канализация			
	запорной арматуры	шт.		удовлетвор
	сетей	шт. м		удовлетвор
18	Газооборудование			
	приборов	шт.		удовлетвор
	сетей	м		удовлетвор.
19	Вентиляция			типовая ветканалов
	коробов	м ²		удовлетвор
	жалюзных решеток	м		удовлетвор
20	Электрооборудование			
	приборов	шт.		удовлетвор
	точек	шт.		удовлетвор
	сетей	м		удовлетвор
21	Лифты	шт.		нет
22	Мусоропроводы-стояки	шт.		общее
23	Радио и телеустройство			удовлетвор
	антенн на крыше	шт.		удовлетвор
	точек	шт.		удовлетвор
24	Оголовки	шт.		удовлетвор

Выводы и предложения:

Жилой дом находится в удовлетворительном состоянии

Необходимо выполнить ремонт
межпанельных швов по кв 67, 68
Смена труб ХВС, ГВС кв 26, 68, установка
кранов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В МКД установлены общие -
домовой узел учета тепловой
энергии центрального отопления
по адресу, насос ГВС, в подъезде
дома установлены домофоны.




Подписи комиссии:

Председатель комиссии главный инженер

ООО «УК РЭП «Профессионал»:

Ведущий специалист

Уполномоченное лицо дома

 Терасенкова Е.В.
 Сорокина Т.Ф.
 Осеннова Н.Р.