



|    |                          |                |  |   |
|----|--------------------------|----------------|--|---|
|    | внутренние               | м <sup>2</sup> | наблюдается растрескивание штукатурного покрытия | ремонт МДП 1-4                          |
|    | колонны и столбы         | шт.            | нет  |   |
| 4  | Фасады                   |                |  |   |
|    | архитектурная отделка    | м <sup>2</sup> | нет  |   |
|    | балконы и карнизы        | м              | наблюдается отслоение штукатурки                 | ремонт нижней части балкона             |
|    | пожарные лестницы        | м              | нет  |   |
| 5  | Водоотводящие устройства |                |  |   |
|    | трубы                    | м              | удовлетвор.                                      |   |
|    | воронки и отметы         | шт.            | удовлетвор.                                      |   |
| 6  | Крыши                    |                |  |   |
|    | кровля                   | м <sup>2</sup> |  |   |
|    | парапеты и решетки       |                |  |   |
| 7  | Перекрытия               |                |  |   |
|    | чердачное                |                | нет  |   |
|    | междуэтажное             |                | удовлетвор.                                      |   |
|    | подвальное               |                | удовлетвор.                                      |   |
| 8  | Полы                     |                |  |   |
|    | на перекрытиях           |                | удовлетвор.                                      |   |
|    | первого этажа            |                | удовлетвор.                                      |   |
|    | подвала                  |                | удовлетвор.                                      |   |
| 9  | Перегородки              |                |  |   |
|    | несущие                  |                | удовлетвор.                                      |   |
|    | самонесущие              |                | удовлетвор.                                      |   |
| 10 | Окна и двери             |                |  |   |
|    | окна и балконные двери   |                |  |   |
|    | витрины                  |                |  |   |
|    | наружные двери           |                | нет. удовлетвор.                                 |   |
|    | внутренние двери         |                | отсутств. двери                                  | уст-ка дверей                           |
| 11 | Лестницы                 |                |  |   |
|    | марши                    |                | наблюдается разрушение бетонного покрытия        | ремонт ступеней с учетом металл. крошки |
|    | площадки                 |                | наблюдается разрушение                           | бетонное покрытие площадки              |
| 12 | Подвалы                  | шт.            | удовлетвор.                                      | уст-ка ступеней и ступ.                 |
| 13 | Благоустройство          |                |  |   |
|    | отмостки и тротуары      | м <sup>2</sup> | удовлетвор.                                      |   |
|    | прямки                   |                |  |   |
|    | заборы и ограды          | м              | нет  |   |

|    |                        |                |   |               |
|----|------------------------|----------------|---|---------------|
| 14 | Центральное отопление  |                |   |               |
|    | радиаторов             | м <sup>2</sup> | удовлетвор.   | испытание лет |
|    | приборов               | шт.            | удовлетвор.   |               |
|    | запорной арматуры      | шт.            | Ревизия запорных, кранов, промывка фильтров, грязевиков |               |
|    | сетей                  | м              | гидравлические испытания котл. сист. ч.о.               |               |
| 15 | Горячее водоснабжение  |                |   |               |
|    | запорной арматуры      | шт.            | гозовые колонки   |               |
|    | бойлеров               |                | нет   |               |
|    | сетей                  | м              | нет   |               |
| 16 | Водопровод             |                |   |               |
|    | запорной арматуры      | шт.            | удовлетвор.   |               |
|    | сетей                  | м              | удовлетвор.   |               |
| 17 | Канализация            |                |   |               |
|    | запорной арматуры      | шт.            | удовлетвор  |               |
|    | сетей                  | м              | удовлетвор.   |               |
| 18 | Газооборудование       |                |   |               |
|    | приборов               | шт.            |   |               |
|    | сетей                  | м              |   |               |
| 19 | Вентиляция             |                | Проверка вентканалов                                    |               |
|    | коробов                | м <sup>2</sup> |   |               |
|    | жалюзных решеток       | м              |   |               |
| 20 | Электрооборудование    |                |   |               |
|    | приборов               | шт.            | удовлетвор.   |               |
|    | точек                  | шт.            | удовлетвор.   |               |
|    | сетей                  | м              | удовлетвор.   |               |
| 21 | Лифты                  | шт.            | нет   |               |
| 22 | Мусоропроводы-стояки   | шт.            | общие   |               |
| 23 | Радио и телеустройство |                | нет   |               |
|    | антенн на крыше        | шт.            | нет   | кабельное     |
|    | точек                  | шт.            | нет   |               |
| 24 | Оголовки               | шт.            | ремонт оголовок   |               |

Выводы и предложения:

Жилой дом находится в удовлетворительном состоянии

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Отопление — не все стояки подключены.
2. Дл. щиты открыты.
3. Кабели на стенах подвешены № 1-2-3-4 висят, не зафиксированы; не убрана в п. канала.
4. Разрушена прокладка (подвешены № 1-2-3-4)
5. Инвентарная таблица, покраска стен в подвешены № 1-2-3-4.

Подписи комиссии:

Ведущий специалист

Представитель ООО «УК «РЭП  
«Профессионал»

Уполномоченное лицо дома

с домо.

Г.М. Киселев И.В. Герасименко  
Моя - Вилла №34